

Moision koulun Ilmanvaihtokonehuoneen suunnitelmien hyväksyntä

Yhdyskuntalautakunta 15.05.2023 § 85
157/02.08.00/2022

Moision koulun kaksi ilmanvaihtokonetta on tullut käyttöikänsä päähän ja ne on uusittava kokonaan. Ilmanvaihtokoneiden uusiminen edellyttää uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentamisen, koska nykyiset katolla sijaitsevat konehuoneet eivät mahdollista uusien määräysten mukaisten koneiden sijoittamista samoille paikoille.

Uusi isompi ilmanvaihtokonehuone rakennetaan maantasoon, rakennuksen pohjoispuolelle, huoltopihan puolelle. Ilmanvaihtokonehuoneen julkisivut on arkkitehdin julkisivupiirustuksissa esitetty alustavasi tiililaatalla, kustannussäästöjen löytämiseksi esitetään, että toteutukseen sallitaan muukin kaavan sallima ja rakennusvalvonnan hyväksymä julkisivumateriaali.

Muutosalueelle haetaan rakennuslupa.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun 6 §:n kohdan 9 mukaan yhdyskuntalautakunta on toimivaltainen hyväksymään rakennus- ja korjaussuunnitelmat hankkeissa, joissa kustannusarvio ylittää 150 000 euroa.

Lisätietoja: Ulla Palo-oja, rakennuttajapäällikkö p. 050 3839 764

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Mosion koulun ilmanvaihtokonehuoneen suunnitelmat hyväksytään esityksen mukaisesti
Käsittely	Keskustelun kuluessa yhdyskuntajohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavaksi: ”Yhdyskuntalautakunta hyväksyy Moision koulun ilmanvaihtokonehuoneen suunnitelmat liitteiden mukaisesti. Ilmanvaihtokonehuoneen julkisivumateriaali voi olla muukin kuin suunnitelman mukainen.”
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti
	Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan.
	Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi	rakennuttajainsinöörit, talotekniikka-asiantuntija, tekninen isännöitsijä, opetuspäällikkö, Moision koulun rehtori ja sivistysjohtaja